

ESPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Versija : C

Tulkots no Angļu valodas

1. Produkta unikālais identifikācijas kods

F-C2

2. Tips

Kārtidža tipa ugunsdrošais vārsts

3. Paredzētā būvizstrādājuma izmantošana

Ugunsdrošība HVAC kanālu nodalīšanai

4. Reģistrētā ražotāja nosaukums un kontaktinformācija

Systemair Production a.s.

Hlavná 3 71,

90043 Kalinkovo, Slovākija

5. Attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktinformācija

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma

Sistēma 1

7. Saskaņots produkta standarts

EN 15 650:2010

8. Pilnvarotās iestādes identifikācijas

nummurs 1396

Personas/iestādes nosaukums un adrese:

FIRES s.r.o.,

Osloboditeľov 282,

059 35 Batizovce, Slovākija

Paziņotā persona 1. sistēmā veica produkta veida noteikšanu, pamatojoties uz tipa pārbaudi (ieskaitot paraugu ņemšanu) un aprakstošo dokumentāciju par ražotnes sākotnējo pārbaudi un rūpnīcas ražošanas kontroli un rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu veikspējas noturības sertifikātu:



1396 - CPR - 0183

F-C2 novērtējums

Īpašība	Testa regula	Klasifikācijas standarts	Tehniskā specifikācija novērtēšanai	Izteiktā veikspēja	Novērtējums
Nominālā aktivizēšana /Sensējošais elements nosacījumiem /jutīgums	ISO 10294-4	/	EN 15650 4.2.1.2 4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	• slodzes-jaudas izturība saskaņā ar ISO 10294-4, 4.2; • atbildes temperatūra saskaņā ar ISO 10294-4, 4.2;	Izturēts
Atbildes aizkavēšanās (reakcijas laiks)	EN 1366-2	/	EN 15650 4.2.1.3	• Aizvēšanās laiks laika periodā no 2 minūtēm	Izturēts
Darbības uzticamība	EN 1366-2 cl. 10.2	/	EN 15650 4.3.1 a)	50 cikli	Izturēts
Ugunsizturība • integritāte • izolācija • dūmu noplūde • mehāniskā stabilitāte	EN 1366-2	EN 13501-3 + A1	EN 15650, cl. 4.1.1, a), cl. 4.1.1 b), cl. 4.1.1 c), cl. 4.1.1 a),	Skatiet instalācijas 9. sadaļu.	Izturēts
Ugunsizturība • apkope - šķersgriezuma	EN 1366-2	EN 13501-3 + A1	EN 15650, cl. 4.4.1 a)	Skatiet instalācijas 9. sadaļu.	Izturēts
Izturība atbildes aizkavēšanās	ISO 10294-4	/	EN 15650 4.3.3.1	Izturība atbildes aizkavēšanās (pārbaudīts temperatūra reakcija un nestspēja ietilpība) ir saglabāta.	Izturēts
Izturība Darbības uzticamībai	EN 15650 Annex C	/	EN 15650 4.3.3.2	10 000+100+100 cikli izpildmehānismam 20 000+100+100 cikli MOD piedziņas mehānismam 50 cikli - paredzēts manuālam mehānismam	Izturēts

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju izdod tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Ražotāja vārdā parakstījis:

Kalinkovo, 24 augusts, 2021


Ing. Maroš Chlebo, Managing Director