



Renseignement technique AEAI N° 32205

Titulaire
Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs ZH
Schweiz

Fabricant
Systemair Production a.s.
90043 Kalinkovo
Slovakia

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit BRANDSCHUTZKLAPPE, F-R60K

Description Clapet coupe-feu, ronde, boîte en tôle d'acier (L=200mm, E=0,9mm), bague isolante en vermiculite (50x50mm) avec revêtement en acier (E=0,7mm), plaque en silicate de calcium (E=20mm).
déclenchement: électrique, thermique
Emax=630mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif et parois légères.
Epaisseur min. de la paroi massive: 100mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150mm
Epaisseur min. de la paroi légère: 100mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-063-20-AUNE' (04.08.2020), RE 'FIRES-FR-081-20-AUNE' (04.08.2020), RE 'FIRES-FR-083-20-AUNE' (15.06.2020), RE 'FIRES-FR-095-20-AUNE' (10.08.2020), RE 'FIRES-FR-201-20-AUNE' (15.12.2020), RE 'FIRES-MP-023-20-AUNE' (26.01.2021), RE 'FIRES-FR-056-21-AUNE' (09.04.2021), RE 'FIRES-FR-057-21-AUNE' (09.04.2021), RE 'FIRES-FR-009-23-AUNE' (01.02.2023), RE 'FIRES-FR-132-23-AUNE' (21.06.2023), RE 'FIRES-FR-190-23-AUNE' (22.08.2023), RE 'FIRES-FR-277-23-AUNE' (01.12.2023), RC 'FIRES-CR-182-20-AUPE-2' (01.08.2024), Rapport EXAP 'FIRES-ER-002-21-AURE-2' (01.08.2024), CCP '1396-CPR-0194' (04.02.2021), CCP '1396-CPR-0194' (04.02.2021); Hersteller: DP 'F-R60K' (30.09.2024)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 27.02.2025

Remplace l'attestation du 29.06.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher