



## Renseignement technique AEAJ N° 32204

**Titulaire**  
Systemair Schweiz AG  
Wüeristrasse 41  
8107 Buchs ZH  
Schweiz

**Fabricant**  
Systemair Production a.s.  
90043 Kalinkovo  
Slovakia

**Groupe** 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

**Produit** BRANDSCHUTZKLAPPE F-R60

**Description** Clapet coupe-feu, ronde, boîte en tôle d'acier (E=0,9mm), plaque en silicate de calcium (E=20mm).  
déclenchement: électrique, thermique  
Emax=400mm

**Utilisation** Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif et parois légères.  
Epaisseur min. de la paroi massive: 100 mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150 mm  
Epaisseur min. de la paroi légère: 100 mm  
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

**Documentation** Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-203-20-AUNE' (12.01.2021), RE 'FIRES-FR-217-20-AUNE' (19.01.2021), RE 'FIRES-FR-241-20-AUNE' (21.01.2021), RE 'FIRES-FR-248-20-AUNE' (15.12.2020), RE 'FIRES-FR-260-20-AUNE' (01.02.2021), RE 'FIRES-FR-261-20-AUNE' (15.12.2020), RE 'FIRES-FR-004-21-AUNE' (02.02.2021), RC 'FIRES-CR-031-21-AUPE' (19.02.2021), CCP '1396-CPR-0196' (16.03.2021), CCP '1396-CPR-0196' (16.03.2021);  
Hersteller: DP 'F-R60-A-EN' (16.03.2021)

**Conditions d'essai** EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité** 31.12.2027

**Date d'édition** 29.06.2022

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher