

## **Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych**

**1396 – CPR – 0169**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (Rozporządzenie Wyroby Budowlane lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego:

### **Przeciwpożarowa kłapa odcinająca prostokątna Systemair**

#### **FDS EI90S i FDS EI120S**

jest definiowana jako przegroda odcinająca w kanale wentylacyjnym i uniemożliwia przejście ognia przez przegrodę w miejscu montażu kłapy przeciwpożarowej w ścianie i stropie. Kłapa przeciwpożarowa odcinająca jest automatycznie zamykana aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ciepła i dymu, kiedy temperatura otoczenia osiągnie określoną temperaturę określoną przez wyzwalacz termiczny. Produkt stosowany w opisanych warunkach w celu określenia typu wyrobu nr C1396/19/0015/4002/SC wydany przez jednostkę notyfikowaną Nr 1396, FIRES, s.r.o., w dniu 19-12-2019 zmienione sprawozdaniem z faktycznego ciągłego nadzoru jest:

wprowadzony na rynek przez  
**Systemair Production a.s.**

**Hlavna 371, 90043 Kalinkovo, Slovak Republic**

I produkowany w fabryce

**Systemair Production a.s.**

**Hlavna 371, 90043 Kalinkovo, Slovak Republic**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy:

#### **EN 15650:2010**

W systemie 1 są zastosowane oraz że wyrób budowlany spełnia wszystkie określone wymagania dotyczące tych właściwości, oraz że zakładowa kontrola produkcji prowadzona przez producenta jest oceniana w celu zapewnienia

### **stałość właściwości użytkowych wyrobu budowlanego**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 19.12.2019r. i pozostaje ważny tak długo, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki produkcji w zakładzie nie ulegną istotnym zmianom.

Batizovce, 06.03.2020r. (-) pieczęć FIRES, s.r.o.

Podpis: inż. Henrieta Lapkova Kierownik jednostki certyfikujące produkty