



Renseignement technique AEAJ N° 32208

Titulaire
Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs ZH
Schweiz

Fabricant
Systemair Production a.s.
90043 Kalinkovo
Slovakia

Groupe 802 - Clapets de désenfumage

Produit VOLET DE DÉSENFUMAGE, TYPE S-BM2

Description Clapets de désenfumage rectangulaire à plusieurs lames, avec boîte en Plaque en silicate de calcium 40mm, lames en plaques coupe-feu en silicate de calcium 40mm
déclenchement: manuel
Bmin=200mm x Hmin=200mm
Bmax=1000mm x Hmax=1225mm
Pression d'exploitation : -1000 Pa/ +300 Pa

Utilisation Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Ce clapet de désenfumage doit être monté selon les instruction du fabricant.

Documentation Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-232-18-AUNE' (27.03.2019), RE 'FIRES-FR-233-18-AUNE' (27.03.2019), RE 'FIRES-FR-234-18-AUNE' (27.03.2019), RE 'FIRES-FR-262-18-AUNE' (27.03.2019), RE 'FIRES-FR-274-18-AUNE' (23.03.2019), RE 'FIRES-FR-005-19-AUNE' (01.02.2019), RE 'FIRES-FR-007-20-AUNE' (01.02.2020), RE 'FIRES-FR-086-20-AUNE' (25.06.2020), RC 'FIRES-CR-128-19-AUPE Edition 2' (09.11.2020), Certificat de constance des performances '1369-CPR-0157' (18.07.2019); Hersteller: DP 'S-BM2' (20.01.2021)

Conditions d'essai EN 1366-10 testé en charge

Appréciation Classification EI 120 (vedw-hod-i↔o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 07.07.2022
Remplace l'attestation du 29.06.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy