



## VKF Technische Auskunft Nr. 32208

**Inhaber /-in**  
Systemair Schweiz AG  
Wüeristrasse 41  
8107 Buchs ZH  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Systemair Production a.s.  
90043 Kalinkovo  
Slovakia

**Gruppe** 802 - Entrauchungsklappen

**Produkt** RECHTECKIGE ENTRAUCHUNGSKLAPPE, TYP S-BM2

**Beschreibung** Rechteckige mehrlamellige Entrauchungsklappe, mit Gehäuse aus 40mm Kalziumsilikat-Brandschutzplatten, Lamellen aus Kalziumsilikat-Brandschutzplatten 40mm, Auslösung: manuell  
Bmin=200mm x Hmin=200mm  
Bmax=1000mm x Hmax=1225mm  
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +300 Pa

**Anwendung** Für den Einbau in Mehrfachabschnitten.  
Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

**Unterlagen** Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-232-18-AUNE' (27.03.2019), PB 'FIRES-FR-233-18-AUNE' (27.03.2019), PB 'FIRES-FR-234-18-AUNE' (27.03.2019), PB 'FIRES-FR-262-18-AUNE' (27.03.2019), PB 'FIRES-FR-274-18-AUNE' (23.03.2019), PB 'FIRES-FR-005-19-AUNE' (01.02.2019), PB 'FIRES-FR-007-20-AUNE' (01.02.2020), PB 'FIRES-FR-086-20-AUNE' (25.06.2020), KB 'FIRES-CR-128-19-AUPE Edition 2' (09.11.2020), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1369-CPR-0157' (18.07.2019); Hersteller: LE 'S-BM2' (20.01.2021)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-10 geprüft mit Last

**Beurteilung** Klassifizierung EI 120 (vedw-hod-i↔o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 07.07.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 29.06.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy