


Original instructions

Thermoplus



SE ... 7

GB ... 17

NO ... 27

FR ... 37

DE ... 47

FI ... 57


NL ... 67

PL ... 77

RU ... 87


Thermoplus

Thermoplus EC





Type	A [mm]	B [mm]
EC450	1076	600
EC600	1505	900
EC750	1810	1200
EC900	2140	1800

Thermoplus ECV/ECVTN





Type	A [mm]	B [mm]
ECV/ECVTN300	870	400
ECV/ECVTN550	1505	900
ECV/ECVTN700	1810	1200

Mounting on the wall




Mounting on the ceiling









Ceiling fixture TF1



Minimum mounting distance



Thermoplus



Technical specifications

Thermoplus EC (IP20)

Type	Output (1) [W]	Voltage (2) [V]	Amperage (3) [A]	Max. surface temp. (4) [°C]	Weight (6) [kg]
EC45021	450	230V~	2,0	180	2,6
EC60021	600	230V~	2,6	180	3,7
EC75021	750	230V~	3,3	180	4,4
EC90021	900	230V~	3,9	180	4,8
EC90031	900	400V2~	2,3	180	4,8

Thermoplus ECV (IP44)

Type	Output (1) [W]	Voltage (2) [V]	Amperage (3) [A]	Max. surface temp. (4) [°C]	Weight (6) [kg]
ECV30021	300	230V~	1,3	180	2,3
ECV55021	550	230V~	2,4	180	4,0
ECV55031	550	400V2~	1,4	180	4,0
ECV70021	700	230V~	3,0	180	4,7
ECV70031	700	400V2~	1,8	180	4,7

Thermoplus ECVTN (IP44)


Type	Output (1) [W]	Voltage (2) [V]	Amperage (3) [A]	Max. surface temp. (4) [°C]	Weight (6) [kg]
ECVTN30021	300	230V~	1,3	180	2,3
ECVTN55021	550	230V~	2,4	180	4,6
ECVTN70021	700	230V~	3,0	180	5,0

(1)	(3)	(5)
SE: Effekt	SE: Ström	SE: Vikt
GB: Output	GB: Amperage	GB: Weight
NO: Effekt	NO: Strøm	NO: Vekt
FR: Puissance	FR: Intensité	FR: Poids
DE: Heizleistung	DE: Stromstärke	DE: Gewicht
RU: Мощность	RU: Ток	RU: Bec
FI: Lämmitysteho	FI: Virta	FI: Paino


(2)	(4)
SE: Spänning	SE: Maximal yttemperatur
GB: Voltage	GB: Max. surface temperature
NO: Spenning	NO: Maksimal overflatetemp.
FR: Tension	FR: Température de surface
DE: Spannung	DE: Max. Oberflächentemperatur
RU: Напряжение	RU: Max. температура поверхности
FI: Jännite	FI: Suurin pintalämpötila

Accessories


Type	HxWxD [mm]
TAP16R	87x87x53
TEP44	87x87x55
RB3	155x87x43
RTX54	82x88x25
TF1	



TAP16R




TEP44



RB3




RTX54




TF1

Wiring diagram

Control by thermostat



Control by built-in thermostat



Montage- und Betriebsanleitung

Allgemeine Anweisungen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage und Verwendung gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

Das Produkt darf nur gemäß den Anweisungen in der Montage- und Betriebsanleitung verwendet werden.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt sachgemäß sowie entsprechend den Anweisungen verwendet wird.

Einsatzbereich

Thermoplus wird über den Fenstern montiert und bietet einen wirksamen Schutz vor kalter Zugluft. Dank seiner schlanken Ausführung ist dieser Wärmestrahler auch für Heizbereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen, wie Bäder, geeignet. Darüber hinaus kann er als preisgünstige und flexible Alternative zu Fußbodenheizungen eingesetzt werden.

- Thermoplus ist in folgenden Ausführungen lieferbar:
 - Typ EC, für Trockenräume. IP20.
 - Typ ECV, für Feuchträume. IP44.
 - Typ ECVTN, für Feuchträume. Mit integriertem Thermostat (+5 – +37 °C). IP44.
 - Kann ebenso zur Steuerung von ECV verbunden werden; max. Gesamtladung 10 A/3200 W.

Installation

Thermoplus ist für eine feste Installation vorgesehen. Thermoplus verfügt über Verzweigungen für zusätzliche Phasenanschlüsse, was eine Verteilerdose unnötig macht.

Montage

Thermoplus dient unter anderem dem Schutz vor kalter Zugluft an Fenstern und wird horizontal über den Fenstern montiert. Zwei Montagekonsolen für die Wandmontage sind im Standardlieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für die Deckenmontage, TF1, muss separat bestellt werden. Die Mindestabstände für die Montage entnehmen Sie bitte s.3.

1. Gerätevorderteil abbauen. Elektrische Verbindungen zum Geräteunterteil trennen.
2. Gerätehalterungen an der Wand, unterhalb der Decke befestigen. Abstand zwischen den Halterungen siehe Tabelle B. 15 mm Heizungsausdehnung berücksichtigen.
3. Oberen Abstandshalter der Halterungen an der Sollbruchstelle abbrechen.
4. Unterteil an den Halterungen festschrauben.
5. Im Anschlusskasten der Heizung befinden sich zusätzliche Sockel zum weiteren Anschluss an ein Slave-Gerät (ECVTN).
6. Beide U-Muttern im unteren Falz des Unterteils festklemmen.
7. Steckverbindungen wiederherstellen. Dabei sicherstellen, dass die Verbindungsstücke im Anschlusskasten platziert sind. Gerätevorderteil in den oberen Falz des Unterteils einhängen.
8. Vorderteil in normale Einbaulage bringen. Beide U-Muttern in die Buchsen eindrehen.

Regelung

Wenn Sie dieses Produkt als Einzelraumheizgerät gemäß der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 verwenden, muss es mit einem der folgenden genehmigten Regler ausgerüstet sein. Bitte beachten Sie, dass Produkte mit 400 V~ eine RB3-Relaisbox erfordern.

- TAP16R, elektronisches Thermostat, inklusive:
 - Elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
 - Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster

Das Produkt kann auf eine andere Weise gesteuert werden, z. B. durch ein Gesamtsteuerungssystem (BMS). In diesem Fall ist der Installateur dafür verantwortlich, dass das Steuerungssystem so programmiert ist, dass die Installation den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 entspricht. Weitere Informationen zu ECVTN mit eingebautem Thermostat finden Sie im gesonderten Kapitel „Steuerung“.

Inbetriebnahme

Wenn das Gerät erstmalig oder nach langem Nichtbenutzen wieder in Betrieb

genommen wird, kann es aufgrund von Staubablagerungen oder Schmutzpartikeln zu Rauch- oder Geruchsbildung kommen. Das ist völlig unbedenklich und lässt nach kurzer Zeit nach.

Wartung

Bei allen elektrischen Heizgeräten können durch das Zusammenziehen und Dehnen des Materials aufgrund der Temperaturänderungen kurze Knackgeräusche auftreten.

FI-Schalter

Sollte die Installation durch einen FI-Schalter geschützt sein, die beim Anschließen des Geräts ausgelöst wird, kann dies mit der Feuchtigkeit im Heizelement zusammenhängen. Wurde ein Gerät mit Heizelement lange Zeit nicht benutzt oder in einer feuchten Umgebung aufbewahrt, kann Feuchtigkeit in das Element eindringen.

Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler, da dies behoben werden kann, indem das Gerät über eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen wird, ohne dass dabei die Sicherungsschaltung aktiviert wird. Die Feuchtigkeit wird dadurch aus dem Element entfernt werden. Die Trockendauer kann zwischen wenigen Stunden und einigen Tagen variieren. Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht im Einsatz ist, sollte es hin und wieder zur Vorbeugung für eine kurze Zeit eingeschaltet werden.

Verpackung

Verpackungsmaterialien werden unter Berücksichtigung von Umweltaspekten ausgewählt und sind darum recycelbar.

Umgang mit dem Produkt nach Ende der Produktnutzungszeit

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die zwar für die Funktionalität des Produkts notwendig, jedoch potenziell schädlich für die Umwelt sind. Das Produkt sollte nicht gemeinsam mit allgemeinen Haushaltsabfällen entsorgt, sondern in eine dazu bestimmte Sammeleinrichtung für umweltfreundliches Recycling gebracht werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen bezüglich Ihrer nächsten Sammeleinrichtung an

die Kommunalverwaltung. Das Recycling gebrauchter Produkte schont die Ressourcen der Erde und reduziert den ökologischen Fußabdruck.

Sicherheit


- *Für sämtliche Installationen von elektrisch beheizten Geräten muss zum Brandschutz ein FI-Schalter mit 300 mA vorgesehen werden.*
- *Das Gerät darf nicht vollständig oder teilweise mit Textilien oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden, da sonst Brandgefahr durch Überhitzung entsteht! (E)*
- *Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie bei der Verwendung des Gerätes beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und mit den mit der Verwendung verbundenen Gefahren vertraut sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.*
- *Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.*
- *Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.*
- *Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.*

ACHTUNG Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

Steuerung ECVTN

Thermoplus ECVTN verfügt über eine digitale Anzeige, auf der Sie alle Einstellungen vornehmen können.


Anzeigesymbole




1. Wochentag
2. Datum und Uhrzeit
3. Ausgewähltes Menü/aktuelle Temperatur (Istwert) °C
4. Eingestellte Temperatur (Sollwert) in °C
5. Steuerung (F) = Sensorauswahl ECVTN
6. Zeigt an, dass ein Programm ausgeführt wird
7. Sperrsymbol
8. Programm
9. Ereignisfunktionen für persönliche Einstellungen

Inbetriebnahme

So sieht die Anzeige bei Erstinbetriebnahme aus.




Menü verwenden




*Oder warten Sie 30 Sek. bis zur automatischen Beendigung.

Ein- und Ausschalten



*Die Wärme wird nicht geregelt. Die Uhr läuft, und die Programmierung wird im Speicher gespeichert.


Tastatur sperren



Grundeinstellungen


Datum und Uhrzeit

Um alle Funktionen verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Uhrzeit und das Datum festlegen.




*Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um die Minuten, den Tag, den Monat und das Jahr einzustellen. Der richtige Wochentag wird automatisch eingestellt.

Gewünschte Temperatur



Tatsächliche Temperatur anzeigen

Tasten zuerst sperren Die gemessene Temperatur wird angezeigt.



Andere Einstellungen

Datum und Uhrzeit

Einstellen des Uhrzeitformats

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu DISP, und drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Wechseln Sie zwischen dem 12- und 24-Stundenformat.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Deaktivieren der Sommerzeit

Der Kalender schaltet automatisch auf die Sommerzeit um. Diese Funktion kann deaktiviert werden.

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu S, und drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Wählen Sie ON oder OFF aus.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Beleuchtung und Kontrast

Einstellen der Lichtstärke der LED-Anzeige

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu LED, und drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Wählen Sie zwischen LED L (schwache Beleuchtung) und LED H (intensive Beleuchtung).

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Einstellen des Anzeigekontrasts

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu CONT.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Auf der Anzeige wird je nach der derzeitigen Einstellung eine Zahl zwischen 1 und 8 angezeigt. Navigieren Sie durch die Werte, um den Kontrast zu regeln.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Zurücksetzen

Verwenden Sie die Rückstellfunktion, um den Thermostat auf die voreingestellten Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu RST, und drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Wählen Sie YES oder NO aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Wenn Sie YES auswählen, werden die Einstellungen gelöscht, beim Auswählen von NO kehren Sie zum Menü zurück.

Adaptive Funktion

Der Thermostat verfügt über eine Funktion, die ermittelt, wann die Heizung die richtige Temperatur zur richtigen Zeit ausgeben sollte. Sie wurde bereits aktiviert; gehen Sie zum Ausschalten wie folgt vor:

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu AF,

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Wählen Sie ON oder OFF aus.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Lüftungsbetrieb

Der Lüftungsbetrieb wird aktiviert, sobald die Zimmertemperatur in einer einzigen Minute um mehr als 3 °C fällt, z. B. beim Lüften des Raumes. Der Thermostat heizt anschließend 15 Minuten lang nicht. Danach wechselt er wieder in den normalen Modus. Diese Funktion ist immer aktiviert.

Verzögerung zwischen Ein- und Ausschalten

Das Gerät umfasst eine integrierte Verzögerung, um die unnötige Abnutzung der internen Komponenten zu verhindern und die Lebensdauer des Thermostats zu verlängern. Wenn Sie die gewünschte Temperatur erhöhen, damit sich der Thermostat einschaltet, und sie kurz danach wieder reduzieren, dauert es 30 Sekunden, bis er sich wieder ausschaltet.

Betriebszeit

Der Thermostat kann die Betriebszeit als Prozentsatz der letzten 24 Stunden und 7/30/365 Tage anzeigen.

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu UTL.

Drücken Sie ●

zum Auswählen die Taste . Der Thermostat zeigt die Betriebszeit als Prozentsatz der letzten 24 Stunden und 7/30/365 Tage an. Sie können dann zwischen der Anzeige der Betriebszeit für die letzten 7/30/365 Tage wechseln.

LED

Die LED zeigt den aktuellen Status des Thermostats an.

Grünes Licht – Der Thermostat ist eingeschaltet, die Heizung ist ausgeschaltet.





Rotes Licht – Der Thermostat ist eingeschaltet, die Heizung ist eingeschaltet.


Blinkendes grünes und rotes Licht – Fehleranzeige. Die Heizfunktion wird abgeschaltet. Das Thermostat zeigt, bis es abgeschaltet wird, einen Fehler an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Fehlercodes.

Kein Licht – Der Thermostat ist ausgeschaltet oder wird nicht mit Strom versorgt.

Energiesparprogramme

So sparen Sie klug und einfach Energie! Mit diesen Programmen kann die Heizung an Ihre tatsächlichen Bedürfnisse angepasst werden, und die Wärme wird heruntergeschaltet, wenn kein Bedarf besteht. Vier Programmoptionen stehen zur Verfügung:

-  Voreinstellung für Büro-umgebungen
-  Voreinstellung für Heim-umgebungen
-  Programmieren Sie Ihre persönlichen Einstellungen
-  Frostschutz für Gebäude, die für lange Zeiträume leer stehen








*Programm stoppen: Bestätigen Sie, wenn kein Symbol blinkt.

-  Programm für Büroumgebungen
Die Temperatur wird mit Ausnahme der folgenden Zeiträume immer automatisch um 5 °C reduziert: Mo. bis Fr. 06.00 – 18.00 Uhr
-  Programm für Heumgebungen
Die Temperatur wird während der folgenden Zeiträume automatisch um 5 °C reduziert: Mo. bis Fr. 08.30 – 15.00 Uhr Mo. bis So. 23.00 – 05.00 Uhr

Personliche Einstellungen programmieren

Passen Sie die Heizung an Ihre individuellen Bedürfnissen an! Sie können die Uhrzeit und die Temperatur für vier Ereignisse pro Tag programmieren:

-  Aufwachen
-  Außer Haus
-  Zuhause
-  Nacht



Frostschutzprogramm

Dieses Programm eignet sich besonders, wenn Sie Gebäude, die lange Zeit leer stehen oder nicht benutzt werden, z. B. Ferienhäuser und Lagerhäuser, vor Frostschäden schützen möchten, oder wenn Sie länger als üblich nicht an Ihrem Hauptwohnsitz sind. In diesem Fall müssen Sie einen gewünschten Wert (Sollwert) eingeben, und der Thermostat regelt die Temperatur entsprechend. Die normalen Einstellungen bleiben im Speicher, und der Thermostat kehrt zu diesen zurück, wenn das Frostschutzprogramm deaktiviert wird. Die Temperatur kann auf einen Wert zwischen 5 °C und 15 °C eingestellt werden; die Werkseinstellung lautet 10 °C.

Drücken Sie ●

und navigieren Sie zu SET.

Drücken Sie zum Auswählen die Taste ●

Navigieren Sie zu FP, und drücken ●

Die eingestellte Temperatur blinkt. Navigieren Sie zur gewünschten Temperatur

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ●

Fehlersuche

Wichtig

Das Heizsystem ist eine Stark-stromanlage. Deshalb sollten eventuelle Fehler stets von einem qualifizierten Elektroinstallateur begutachtet werden.

Fehlercodes





Der Thermostat schaltet die Heizung aus, wenn ein Fehler auftritt. Die LED blinkt abwechselnd rot und grün. Die LCD-Anzeige zeigt einen blinkenden Fehlercode wie folgt an:

Fehler 3: Kurzschluss Sensor.

Fehler 4: Unterbrechung Sensor.

Menü-Übersicht

Das Menü im Thermostat ist folgendermaßen strukturiert. Hier können Sie alle Funktionen und Einstellungen auf einen Blick sehen.

<p>CONT Stellt den Anzeigekontrast ein</p> <hr/> <p>1-8</p>	<p>PROG Startet/stoppt das Programm</p> <hr/> <p> Heimprogramm</p> <p> Büroprogramm</p> <p> Persönliches Programm</p> <p> Frostschutzprogramm</p>	<p>UTIL Zeigt die Verbindungszeit in % an</p> <hr/> <p>24 STD</p> <p>7T</p> <p>30T</p> <p>365T</p>												
<p>SET Verschiedene Einstellungen</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> <p>CLK Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>FP Schaltet das Frostschutzprogramm ein und aus.</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>AF Schaltet die adaptive Funktion ein und aus.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>S Schaltet aus und stellt den automatischen Wechsel zur Sommerzeit ein.</p> </td> <td> <p>4E Stellt das persönliche Programm, die Uhrzeit und die Temperatur für bis zu vier Ereignisse pro Tag ein.</p> </td> <td> <p>RST Setzt den Thermostat auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Einstellungen.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>RNF F (Sensor ECVTN)</p> </td> <td> <p>DISP Stellt das Anzeigeformat für die Uhrzeit ein: 12- oder 24-Stundenformat.</p> </td> <td> <p>END Beendet das Menü und kehrt zum Basismodus zurück.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>LED Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige ein.</p> </td> <td></td> </tr> </table>			<p>CLK Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.</p>	<p>FP Schaltet das Frostschutzprogramm ein und aus.</p>	<p>AF Schaltet die adaptive Funktion ein und aus.</p>	<p>S Schaltet aus und stellt den automatischen Wechsel zur Sommerzeit ein.</p>	<p>4E Stellt das persönliche Programm, die Uhrzeit und die Temperatur für bis zu vier Ereignisse pro Tag ein.</p>	<p>RST Setzt den Thermostat auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Einstellungen.</p>	<p>RNF F (Sensor ECVTN)</p>	<p>DISP Stellt das Anzeigeformat für die Uhrzeit ein: 12- oder 24-Stundenformat.</p>	<p>END Beendet das Menü und kehrt zum Basismodus zurück.</p>		<p>LED Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige ein.</p>	
<p>CLK Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.</p>	<p>FP Schaltet das Frostschutzprogramm ein und aus.</p>	<p>AF Schaltet die adaptive Funktion ein und aus.</p>												
<p>S Schaltet aus und stellt den automatischen Wechsel zur Sommerzeit ein.</p>	<p>4E Stellt das persönliche Programm, die Uhrzeit und die Temperatur für bis zu vier Ereignisse pro Tag ein.</p>	<p>RST Setzt den Thermostat auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Einstellungen.</p>												
<p>RNF F (Sensor ECVTN)</p>	<p>DISP Stellt das Anzeigeformat für die Uhrzeit ein: 12- oder 24-Stundenformat.</p>	<p>END Beendet das Menü und kehrt zum Basismodus zurück.</p>												
	<p>LED Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige ein.</p>													
<p>LOCK Sperrt die Tastatur</p> <hr/>	<p>END Beendet das Menü</p> <hr/>													



Main office

Frico AB

Industrivägen 41

SE-433 61 Sävedalen

Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net.**