

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: DoP52_DK11_E_CZ

1. Jedinečný identifikační kód	DKIS1 a DKIR1
2. Typ	kouřová klapka hranatá a kruhová pro 1 požární úsek
3. Určené použití stavebního výrobku	uzávěr do potrubního systému pro odvod kouře a tepla pro jeden požární úsek
4. Jméno, registrované obchodní jméno a adresa výrobce	IMOS-Systemair 90043, Kalinkovo 146, Slovensko
5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce	---
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku	systém 1
7. Harmonizovaná norma výrobku, testovací norma, klasifikační norma	EN 12101-8, EN 1366-10, EN 13 501-4
8. Identifikační číslo notifikované osoby	1396
Název a adresa notifikované osoby	FIRES s.r.o. Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Která provedla v systému 1:	určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků) a popisné dokumentace výrobku, počáteční inspekci výrobního závodu a systému řízení výroby a průběžný dohled nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby
a vydala certifikát o neměnnosti vlastností výrobku	CE 1396-CPD-0058
9. Deklarované vlastnosti	

Název	Certifikát č.	Rozsah rozměrů (mm)	Způsob instalace	Požární odolnost	Testováno při tlaku (Pa)
DKIR1	 1396-CPD-0058	ø 100 - 630	Na nebo v potrubí procházejícím zdí	E ₆₀₀ 120 (V _{ed} i ↔ o)S500 C ₁₀₀₀₀ AA single	500
DKIS1		W >1200 až 1500x800			
		200x200 až 1200x800			

Poloha osy listu klapky	vertikální / horizontální
Požární odolnost: - stabilita příčného řezu (pod E) - integrita E - kouřotěsnost S - mechanická stabilita (pod E) - příčný řez (pod E)	Vyhovuje 600°C 500 Pa / 1500 Pa (viz tabulka nahoře)
Provozní bezpečnost: - cyklování motorizované	Vyhovuje 10200 cyklů
Stabilita provozní bezpečnosti: - zkoušky cyklů otírání a zavírání	Vyhovuje
Třída těsnosti podle ČSN EN 1751: - plášť - list	B 2
Spouštěcí mechanismus:	Servopohon 24V AC/DC/ 230V AC

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsán:

Kalinkovo, 9.11.2016

Ing. Ondrej Ertl CSc., technický ředitel: