



Č. Systemair	Název	Č.RTV
6160	VBK 50	AIR-0602
6169	VBK 45	AIR-0601
6174	VBK 55	AIR-0603
6179	VBK 65	AIR-0604
201718	VBF 100-200	AIR-0286
201719	VBF 250	AIR-0287
201720	VBF 315-400	AIR-0288

R.T.V. COILS, s.r.o.

Trenčianska 17

91534 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská Republika

TeL: 00421-327717822.

Fax: 00421-327717822.3

Mobil: 00421-907 1196459

WWW: www.technoklima.sk

E-mail rtvcoils@ba.telecom.sk

IČO: 36310255

DÍČ: SK2020182362

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Dle evropské směrnice 97/23/CE

1 - Popis výrobku:

- výměník tepla
- výrobce: ROEN EST sri, via Srebernic 8, 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
- první výměníky byly vyrobeny v roce: 1997
- identifikační kód: *AIR0601-AIR0602-AIR0603-AIR0604-AIR0286-AIR0287-AIR0288*
- proces posouzení shody: Modul A

2 - Rozsah povolených aplikací

- tekutina uvnitř trubek: Skupina 2
- maximální pracovní tlak: 20 Bar
- tlakový test: ne nižší než 30 Bar
- rozsah teplot: -40°C / +125°C

Tímto prohlašujeme:

- že výše uvedený výměník tepla splňuje nezbytné bezpečnostní požadavky směrnice 97/23/CE, dle Modulu A, v rozsahu povolených aplikací
- že výměník tepla byl pozitivně testován pneumatickým tlakem

Nové Město, 28. listopadu 2006

Signature authorized by Manufacturer

Responsabile Delegato dal Fabbricante

Podpis autorizované osoby