



Product Service



(1) **Konformitätsaussage**

(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 2014/34/EU**

(3) Nummer der Konformitätsaussage

TPS 20 ATEX 085751 0007 X Rev. 01

(4) Gerätegruppe: Nicht-elektrische Geräte und Komponenten der Gerätegruppe II, Kategorie 2
Ventilator, Typ: DV-EX

(5) Hersteller: Systemair GmbH

(6) Anschrift: Seehöfer Straße 45
97944 Boxberg

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Konformitätsaussage sowie im Technischen Bericht festgelegt.

(8) Die TÜV SÜD Product Service GmbH bescheinigt nach der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 26. Februar 2014 aufgrund einer freiwilligen Prüfung die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind im vertraulichen Prüfbericht 713169058_1 festgelegt. Diese Konformitätsaussage ist gültig bis zum 30.03.2025.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Berücksichtigung der aufgeführten harmonisierten Normen:

EN ISO 80079-36:2016

EN ISO 80079-37:2016

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Konformitätsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten Gerätegruppe gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.

(12) Die Kennzeichnung der Gerätegruppe muss die folgenden Angaben enthalten:

Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb

Zertifizierstelle Explosionsschutz
Ridlerstraße 65, 80339 München

München, 23.04.2020

Dipl.-Ing. U. Jacobs

